

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta.

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie odberného miesta žiadateľa z existujúcej skrine SR č.08-56.

Vyjavuje: Branko Jurák, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení Sever.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk

2. Deliace miesto:

Vývodové svorky v istiacej skrini 08-56, vývod 4.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta

3.2 osadenie elektromerového rozvádzača, ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, ktorý musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta pre jednofázový elektromer (200x400x160 - ŠxVxH),

osadenie hlavného jednofázového ističa pred elektromerom s $I_n = 25$ A, s vypínacou charakteristikou "B"

3.3 vybuduje elektrickú inštaláciu miesta spotreby za elektromerom.

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:

1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Žiadateľ je ďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdisk.sk